



機試第5号の66
平成9年6月23日

試験（検査）成績書

依頼者 (株)ビッグデンキ
試験項目 水質試験
試験品名 エアコン丸洗い廃液
試験方法 JIS K 0102 工場排水試験方法
試験年月日 平成9年6月20日

千葉県機械金属試験場

場長 今関重義



試験（検査）結果は下記のとおりです。

試料	試験項目					備考
	pH	鉛 (mg/l)	銅 (mg/l)	亜鉛 (mg/l)	鉄 (mg/l)	
	7.21	0.04	0.45	0.53	5.37	

(注) 試験場名を使用して本成績書の内容を広告物その他に掲載しようとする場合は、あらかじめ当場の承認を受けて下さい。